

重庆市南川区水利局

南川水许可〔2025〕19号

重庆市南川区水利局 关于马嘴水厂取水准予行政许可的决定

重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司：

你司报送的《南川区马嘴水厂供水工程水资源论证报告书》、取水许可申请资料已收悉。经审查，你司提交的申请材料齐全，符合法定形式，根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，现决定如下：

一、基本情况。马嘴水厂属于新建工程，厂址位于南川区山王坪镇山王坪村老罐腔，主要向南川区山王坪场镇（鱼泉组团）、山王坪组团、山王坪生态公园、岩上村（龚家湾）、人望坪、沙坝组团、风吹岭露营基地、庙坝村、长土组团、观音村共计16.02万人（含旅居人口）提供生活用水。工程主要由新建引水工程（包括取水工程和输水工程）、新建水厂工程和配水管网工程三部分组成，设计供水规模为20000m³/d，设计供水保证率为95%。工程水源为油榨房水库（在建水库）。

二、取水量及用水定额。核准马嘴水厂年取用水量 210 万 m^3 ，用水量指标 2035 年供区规划年场镇居民最高日生活用水定额 117L/d，农村居民最高日生活用水定额 110.5L/d。旅居人口最高日用水定额 117L/(人·d)。用水定额取值基本符合《村镇供水工程技术规范 (SL310-2019)》和《重庆市第二三产业用水定额 (2020 年版)》等规范和文件要求。项目取水水源为油榨房水库 (在建小 (1) 型水库)，在油榨房水库下游取水闸阀室压力钢管上接水，通过 DN600 输水钢管、隧洞自流至马嘴水厂，水厂设计取水流量为 $0.263\text{m}^3/\text{s}$ 。取水口经纬度坐标：107°21'49"，29°9'51"。

三、退水方式和退水影响。核准马嘴水厂年退水量 131.7 万 m^3 ，退水送至南川区山王坪镇污水处理厂 (扩容) 和长土污水处理厂 (规划)，集中处理后达标排放。

四、节水评价。原则同意《水资源论证报告书》对节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标、取用水方案节水等符合性分析，加强取水点水资源、水生态保护。

五、取水计量设施要求。待水厂建成，你司应安装符合国家相关技术质量标准的计量设施，并确保接入国家水资源管理系统，项目运行期，你司应保证设施正常使用和计量准确、可靠，并依法缴纳水资源费。

六、取水工程核验。工程竣工试运行满 30 日后，应及时向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格核发取水许可证后，方可正式取水运行。

七、其他要求。若本工程更换新水源或取水量和取水用途等发生变化，应及时重新进行水资源论证，重新申请取水。

此复。

