

# 重庆市南川区水利局

南川水利函〔2025〕11号

## 重庆市南川区水利局 关于区十八届人大八次会议第20260052号 建议的答复函

何斌代表：

您提出的《关于改善监狱驻地用水情况的建议》（第20260052号）收悉。经我局研究办理，改善监狱驻地用水情况的建议事项已采纳，现将办理情况答复如下：

水江水厂始建于1991年，历经两次扩建，最近一次扩建于2015年，当前水处理规模为9500立方米/日。供水区域覆盖水江镇（含古城居委、劳动居委、兴盛、黄泥、大燕、大顺、龙猷、大龙、水河、双河、石茂）及中桥乡大坪村部分区域。目前水厂日均供水量约8600立方米，夏秋季供水高峰期供水量超过10000立方米/日，已超出其处理能力，导致包括监狱在内的部分供区存在供水水量不足、用水压力较小和水质杂质情况突出的问题。

为提升农村供水保障水平，区水利局按照“大水源、大水厂、大管网、大联通”的思路，编制了《南川区城乡供水一体化实施方案》，该方案已通过区政府常务会审议。根据方案规划，水江

水厂将扩建至 15000 立方米/日，项目已列入《南川区提升农村饮水质量专项行动方案（2025-2027 年）》实施范围。经区政府批复同意由农村供水县域统管单位区博泓水务公司作为项目业主单位，对水江片区供水管网进行升级改造。目前，该项目前期设计、审批等工作已完成，正在开展工程招投标工作，预计 6 月底前开工建设。

下一步，我局将协调、督促区博泓水务公司加快推进工程建设，早日完工投用，加强日常运行管理，切实改善监狱驻地及当地群众的用水状况，力争让监狱驻地、辖区机关、企事业单位及群众早日喝上“放心水”，提升当地群众的饮水满意度。

此答复函已经李廷权局长审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。



（此件公开发布）

（联系人：张新，联系电话：023-71420721）

抄送：区人大常委会代表工委、区政府办公室。