

重庆市南川区水利局

南川水利函〔2025〕13号

重庆市南川区水利局 关于区十八届人大八次会议第 20260250 号 建议的答复函

胡立政代表：

您提出的《关于将峰岩乡三教村、千丘村部分分散居民饮水接入集镇自来水管网的建议》(第 20260250 号)收悉。经我局研究办理,关于将峰岩乡三教村、千丘村部分分散居民饮水接入集镇自来水管网的建议事项已采纳,现将办理情况答复如下:

峰岩乡幅员面积 38.38 平方公里,下辖三教村、千丘村、风云村、峰中村、峰胜村、正阳村、金兴村 7 个行政村,全乡共 3800 余户,总人口约 10600 人。辖区内现有集镇水厂 1 座,该水厂于 2023 年完成扩建,当前水处理规模达 1000 立方米/天。目前,峰岩乡大部分区域已纳入集镇水厂供水覆盖范围,仅三教村 3 社、4 社,千丘村 2 社及正阳村少部分地区尚未接入集镇水厂自来水。

为提升农村供水保障水平,区水利局按照“大水源、大水厂、大管网、大联通”的思路,编制了《南川区城乡供水一体化实施

方案》，该方案已通过区政府常务会审议。根据方案规划，峰岩乡三教村3社、4社及千丘村2社的供水问题，将通过峰岩水厂管网延伸覆盖予以解决。目前，区博泓水务公司已对该片区开展了现场踏勘。由于该区域处于水厂供区末端，管线铺设距离较长，且海拔较高，需采用泵站加压供水，因此项目投资较大。为解决该片区供水问题，我局将与区博泓水务公司全力筹集资金，适时启动管网延伸项目建设，力争让三教村3社、4社及千丘村2社的群众早日喝上“放心水”，切实提升当地群众的饮水满意度。

此答复函已经李廷权局长审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。

重庆市南川区水利局

2026年4月23日

(此件公开发布)

(联系人：张新，联系电话：023-71420721)

抄送：区人大常委会代表工委、区政府办公室。